

VILLE DE  
CHÂTENAY MALABRY  
ARRIVÉE LE

ARRIVÉE LE  
21 JAN. 2019  
SERVICES TECHNIQUES

**Adresse postale :**

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE  
CENTRE SEINE  
94417 Saint-Maurice Cedex  
Tél : 0.969.369.900 (1)

**VILLE DE CHATENAY-MALABRY**

Service de l'Urbanisme  
Hôtel de Ville  
26, rue du Docteur Le Savoureux  
92290 CHATENAY-MALABRY

**N/Réf.** : SF

**V/Réf.** : Sara TREZZI

Clamart, le 17 janvier 2019

**Affaire suivie par : Stéphane FERNANDEZ**

**Objet :** Permis de construire

Avenue Sully Prudhomme – Cours des Commerces – Allée du Parc – **ZAC LAVALLEE – Lot O**  
CHATENAY-MALABRY

Monsieur le Maire,

Vous avez bien voulu nous consulter à propos de la demande de permis de construire

N° : PC 092 019 18 \*0019

Déposée le : 30 juillet 2018

Par : SNC LIDL

Comportant la construction du nouveau siège LIDL France comprenant des bâtiments à destination mixte bureaux et commerces.

Les besoins en eau liés à cette opération peuvent, selon les renseignements communiqués, être évalués à 20 m<sup>3</sup>/heure pour les besoins domestiques.

Cette construction s'inscrit dans l'opération d'aménagement de la ZAC LAVALLEE, sous maîtrise d'ouvrage de la SEMOP Châtenay Malabry Parc Centrale **nous émettons un avis favorable à cette demande** sous réserve de la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable et de création des appareils de défense incendie par l'aménageur.

Toutefois, les équipements propres qui resteront à réaliser pour l'intérêt exclusif de la construction considérée (branchement domestique ou incendie, réseau de desserte en bordure ou à l'intérieur du périmètre de la réalisation et pour lesquels aucun renseignement n'est disponible dans le cadre de la demande de permis de construire) sont à la charge du demandeur (article L332-15 du Code de l'Urbanisme).

Conformément aux préconisations du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France et aux dispositions de la Loi SRU du 13 décembre 2000 et du Code de l'Urbanisme, nous vous demandons de vouloir bien mentionner ces précisions en annexe de la demande du permis de construire pour la bonne information du pétitionnaire.

**Claribo**  
à votre service

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

**Jean-Luc ETOURNEAU**

Pour nous contacter :

09 69 369 900\*  
du lundi au vendredi de 8h à 19h30  
le samedi de 9h à 12h30

Urgence fuite (24h/24) : 09 69 369 918\*

\*Numéro Cristal (appel non surtaxé)

www.sedif.com  
(espace abonnés)

Veolia Eau d'Ile-de-France  
94 417 Saint-Maurice Cedex

Site d'accueil de Saint-Denis  
Immeuble Le Spallis  
2 Rue Michael Faraday  
(M° Carrefour Pleyel, sortie n°2)  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h45  
et le samedi de 9h à 11h45

Responsable Service Etudes & Canalisations